



ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДЛЬНІСТЮ
“ЄВРОПАН”
ЄДРПОУ: 39543889/ІПН: 395438826565

Вимоги до довжини зразків

Для забезпечення достовірності результатів та дотримання методик на всіх етапах досліджень, довжина одного відрізка (зразка) має відповідати наступним нормам:

Тип випробування	Мінімальна довжина зразка
Електричний опір СПЖ	1,5 – 2 метри
Опір ізоляції та висока напруга	Не менше 5 метрів (залежить від методики)
Конструктивні параметри Товщина ізоляції Товщина оболонки Зовнішній розмір	1 метр
Фізико-механічні випробування: Випробування на теплову деформацію зшитих матеріалів Методи визначення густини Міцність при розриві та відносне видовження ізоляції та оболонок Механічні випробування натисненням за високої температури Перевірка стійкості кольору маркування Вогневі випробування: Випробування на вертикальне поширення полум'я	1 метр 2 метри
КОМПЛЕКСНЕ ВИПРОБУВАННЯ (загальне)	Не менше 5 метрів (одним відрізком)

Важливо:

Замовляючи комплексний аналіз, рекомендується брати відрізок **10-15 метрів**, щоб мати запас для повторних випробувань у разі спірних результатів

Відправити нам зразки ви можете поштою або за допомогою поштових і кур'єрських служб. Також ви можете доставити зразки самостійно за адресою: м. Київ, вул. Кирилівська, 86.