



Випробувальна лабораторія  
ТОВАРИСТВА З  
ОБМЕЖЕНОЮ  
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ  
«ЄВРОПАН»



Атестат про акредитацію відповідно до  
ДСТУ EN ISO/IEC 17025:2019  
(EN ISO/IEC 17025:2017, IDT; ISO/IEC 17025:2017, IDT)  
№202327 від 20.11.2024 року чинний до 25.06.2028 року



202327  
Випробування

Адреса: буд. 86, вул. Кирилівська, м. Київ, 04080, e-mail: [info@europanlab.com.ua](mailto:info@europanlab.com.ua)  
Код ЄДРПОУ 39543889, моб. + 38 (050) 487-91-62

ЗАТВЕРДЖУЮ  
Начальник лабораторії  
ТОВ «ЄВРОПАН»  
Ім'я ПРИЗВИЩЕ  
" " 2026 р.

ПРОТОКОЛ ВИПРОБУВАНЬ №2005-01ЕЛ/6-2026 від 21.05.2026р.

|                                                                                                         |                                                           |                                                              |                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------|
| Марка (шнура, проводу, кабелю):                                                                         | Торгова марка:                                            | Виробник:                                                    | Кількість:                 |
| АВВГ 4х240                                                                                              | TM EUROPAN CABLE                                          | ТОВ "ЄВРОПАН"                                                | 0,659 км                   |
| РЕЗУЛЬТАТИ ВИПРОБУВАНЬ                                                                                  |                                                           |                                                              |                            |
| Вид випробувань чи перевірки,<br>НД методу випробувань                                                  | Результат випробувань,<br>одиниці виміру                  | Вимоги                                                       | Опис методу<br>випробувань |
| Перевірка конструктивних та геометричних<br>розмірів:<br>Товщина ізоляції<br>ДСТУ EN 60811-201:2018 п.4 | min - 2,01 мм                                             | не менше 1,98 мм                                             |                            |
| Перевірка конструктивних та геометричних<br>розмірів:<br>Товщина оболонки<br>ДСТУ EN 60811-202:2018 п.4 | min - 2,10 мм                                             | не менше 2,04 мм                                             |                            |
| Вимірювання опору струмопровідних жил<br>постійному струму<br>ДСТУ EN 60502-1:2009 п.15.2               | 0,124 Ом/км                                               | не більше 0,125 Ом/км                                        |                            |
| Вимірювання електричного опору ізоляції<br>ДСТУ EN 60502-1:2009 п.17.1                                  | 98,3 МОм * км                                             | не менше 12 МОм * км                                         |                            |
| Випробування напругою<br>ДСТУ EN 60502-1:2009 п.15.3                                                    | АС 4,0 кВ/50 Гц без занурення у воду/<br>пробій відсутній | АС 4,0 кВ/50 Гц без<br>занурення у воду/ пробій<br>відсутній |                            |

**Висновок:**  
За результатами проведених випробувань встановлено, що кабельно-провідникова продукція АВВГ 4х240 відповідає вимогам наданого замовником Технічного завдання.  
Оцінка відповідності була здійснена згідно Порядку прийняття рішення про відповідність специфікації або стандарту. Прийняття рішення про відповідність виконано за простим правилом прийняття рішення.  
Це означає, що результат вимірювання знаходиться в межах допуску, а розширена невизначеність не враховувалася при оцінці відповідності.  
Дотримання методів вимірювання підтверджено.  
  
**Окремі думки, погляди та тлумачення: відсутні**  
**Випробування проводились у обсязі, обумовленому із замовником.**

| Облікові данні випробувань               |                                                                                                    |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Назва та контактна інформація замовника  | ТОВ "ЄВРОПАН"                                                                                      |
| Місце відбору                            | -                                                                                                  |
| Дата виготовлення                        | 02.04.2026                                                                                         |
| Дата та номер заявки                     | 20.05.2026 №2005-01-2026                                                                           |
| Дата отримання зразка(ів)                | 20.05.2026                                                                                         |
| Акт відбору зразків                      | -                                                                                                  |
| Реєстраційний номер зразка (ів)          | 2005-01/6-2026                                                                                     |
| Дата проведення випробувань              | 21.05.2026                                                                                         |
| № первинного(них) протоколу(ів)          | 2005-01ЕЛ/6-2026 від 21.05.2026                                                                    |
| Мета та підстава проведення випробування | Проведення випробувань на відповідність вимогам ТЗ Службова записка №2005-01-2026 від 20.05.2026р. |

| Умови проведення випробувань: |                            |                        |
|-------------------------------|----------------------------|------------------------|
| Місце проведення випробувань  | Випробувальна лабораторія  |                        |
| Температура, °С               | Згідно з паспорту ВЛ 18-28 | Фактичне значення - 23 |
| Відносна вологість, %         | Згідно з паспорту ВЛ 40-60 | Фактичне значення - 58 |

Випробування перевірів:  
Інженер з якості \_\_\_\_\_ Ім'я ПРІЗВИЩЕ  
Випробування виконав:  
Лаборант електромеханічних  
випробувань та вимірювань \_\_\_\_\_ Ім'я ПРІЗВИЩЕ

**Примітки:**  
1. Вищевказані результати стосуються лише зразку, що пройшов випробування.  
2. Розрахунки невизначеності, сертифікати калібрування та перелік обладнання, на якому проводились випробування за необхідності може бути представленим за офіційним запитом замовника.  
3. Інформація про зразки наведена відповідно до супровідної документації та маркування.  
4. Забороняється повне або часткове відтворення протоколу без дозволу керівника ВЛ!

Кінець документу